

Отдельные виды работ используемых при стандартном монтаже.

Глава 1. Укладка трассы кондиционера в пластиковый декоративный короб □.

Введение.

Что такое «стандартный монтаж» и для чего он нужен? Уже так сложилось что в климатике существует понятие «стандартный монтаж», чем он так стандартен ? Он включает в себя все то что в большинстве случаев достаточно, то есть «рулит» большинство, поэтому для простоты дела объяснения клиенту что мы от него хотим и ввели эту искомую. Например, клиент звонит и говорит что «Хочу монтаж», и отталкиваясь от «стандартного» монтажа мы и можем уже по телефону сообщить ему полную стоимость монтажа – ну, хотя бы с вероятностью 90%. Да, настоящие спецы, работающие в фирмах-магазинах в состоянии за 5 минут непринужденной беседы сообщить Вам стоимость Вашего монтажа! Да, так бывает! Без «стандартного монтажа» процесс общения с клиентов представлял бы себе общение глухого со слепым, то есть общение было бы нудным а главное долгим.

Еще раз – что такое стандартный монтаж чтобы было понятно? 1. Монтаж в 1 этап, ремонт дома никакой не идет, 2. Внешний блок вешается под окно, 2. Внутренний блок рядом с окном, 3. Водичка капает на улицу, как обычно, а не в канализацию (иногда управляющие компании требуют), 4. Та часть трубы, которая будет непременно идти по квартире будет закрыта белоснежным пластиковым коробом. Вит и все!!! Понимаете как все просто!)

А если у нас не получается стандартный монтаж ? Тогда у Вас будут какие-то скорее всего небольшие превышения и доплаты, не пугайтесь этого, позвоните нам и мы проконсультируем Вас по этому вопросу и вместе решим что можно сделать или Вы можете ознакомиться с нашим прайсов самостоятельно.

А можно не платить за доп работы? Можно! Но тогда делаем все по «стандартному монтажу»!)

Теперь собственно по сути вопроса.

1. Внутренний блок крепится на стене справа или слева от окна (можно, конечно и «бутербродом», то есть на одной и той же стене что и уличный, стена уличная, но это редко обычно бывает, обычно все таки крепится сбоку).

2. Кондиционер – это 2 блока (второй на улице), которые соединяются трубами.

3. Под внутренним блоком есть узкое технологическое отверстие и заводской и уже подсоединенный к кондиционеру кусок трубы 30-40 см с гаечным соединением, который **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** резать (укорачивать) по причине угрозы потери гарантии **ИЛИ** прятать в скрытые зоны (например замуровывать в стену).

4. Сделать так чтобы по квартире трубы не шли очень сложно (это будет скрытый монтаж со штроблением стен и ремонтом в квартире) поэтому какая то часть труб будет неминуемо идти по квартире.

5. Чтобы трубы, идущие по квартире (обычно это до 1 метра) красиво смотрелись они укладываются в белый короб (он же кабель-канал), **ПОЛНОСТЬЮ** закрывающий их с «глаз вон» , обычно 6х6 см.

6. В стандартный монтаж идет обычно до 1 метра короба, в случае превышения этого норматива, происходит оплата дополнительных работ (помимо стандартного монтажа).

7. Поправка: электрический кабель от кондиционера до розетки также укладывается в короб уже мЕньшего размера, обычно 1,6х1,6 см (обычный размер завода-изготовителя). В стандартный монтаж идет до 2 метров такого короба.

Полезные ссылки с нашего сайта:

- [Цены на монтажные](#) работы
- [Основные виды монтажей](#) (схемы с понятными комментариями)
- Посмотреть какие бывают монтажи можно на странице с [фотографиями наших монтажей](#)

- [История развития нашей компании](#)
- [Авторские статьи про кондиционеры написанные понятным языком](#)
- [Раздел "Акции"](#); который поможет Вам сэкономить!

Главное помните: Основную гарантию покупателю дает не фирма-производитель, а компания (обязательно авторизованная) установившая кондиционер.

□

С Уважением,

Интернет-магазин климатической техники KONDILAK

www.kondilak.ru

email для обращений: zakaz@kondilak.ru

Автор статьи: Михаил Панкратов (по заказу магазина kondilak.ru)

Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте www.kondilak.ru защищены в соответствии с законодательством РФ, являются исключительной собственностью правообладателя и защищены в том числе "антипиратским" законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г. Допускается цитирование без согласование с Администрацией сайта не более 50% от объема оригинального текста с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал (с сайта www.kondilak.ru) до и после цитируемого блока. В противном случае Администрация сайта вправе обратиться в суд с требованием о "вечной" блокировке нарушающего ее права домена-сайта в соответствие с Федеральным законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г.

